

检测报告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ2510129

检测类别:	委托检测
项目名称:	水质检测
委托单位:	江苏电科环保有限公司


江苏康达检测技术股份有限公司
KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@chscare.org

检测报告

委托单位	江苏电科环保有限公司		
通讯地址	江苏省无锡市新吴区锡协路 88 号		
联系人	胡总	联系电话	18992028581
采样日期	2025-08-19	分析日期	2025-08-19~2025-08-20
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据		
检测结果	检测结果见表 1。		
编制：丁玉倩 检测机构检验章 审核：封岳  签发：郇娇娇 签发日期: 2025 年 08 月 27 日			

表 1 水质检测结果

检测项目	样品编号		HJ25101290001	HJ25101290002	HJ25101290003	均值/范围	标准 限值
	样品名称		DW002 雨水排口	DW002 雨水排口	DW002 雨水排口		
	样品描述		无色、无嗅、微浑	无色、无嗅、微浑	无色、无嗅、微浑		
	采样日期		2025-08-19	2025-08-19	2025-08-19		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果		
悬浮物	mg/L	4	6	7	6	6	/
氨氮	mg/L	0.025	0.778	1.69	1.74	1.40	/
化学需氧量	mg/L	4	11	11	11	11	/
pH 值	无量纲	/	7.3	7.3	7.2	7.2~7.3	/
备注	/						

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
水质	
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-029-26	便携式 pH 计	PHBJ-260
F-001-10	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-019-19	电热鼓风干燥箱	GZX-9146MBE
F-013-106	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-056-40	COD 国标回流消解仪	SH-12S
B-50-052	滴定管	50ml

*****报告结束*****

